

АВТОМАТИКА ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ», РОССИЯ, ВОРОНЕЖ
+7 (473) 232-05-71 WWW.GOLUBEV.RU INFO@GOLUBEV.RU



Установка датчиков температуры ИСУ-06.

Для установки датчика температуры контроллера ИСУ-06 мы на своих объектах применяем декоративную крышку (заглушку) в комплекте с крепёжной металлической пластиной производства ANAM, Корея, серия SELIX.



АВТОМАТИКА ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ», РОССИЯ, ВОРОНЕЖ
+7(473) 232-05-71 WWW.GOLUBEV.RU INFO@GOLUBEV.RU



Сначала на стену крепится металлическая крепёжная пластина. Затем двумя винтами прикручивается внутренняя часть декоративной заглушки. Датчик температуры при помощи клеммной колодки подключается к проложенному заранее проводу, ведущему к контроллеру ИСУ-06.



АВТОМАТИКА ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ И СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ», РОССИЯ, ВОРОНЕЖ
+7(473) 232-05-71 WWW.GOLUBEV.RU INFO@GOLUBEV.RU



После этого верхняя часть декоративной заглушки просто защелкивается с внутренней частью. Все. Датчика совсем не видно.

